

Kontrolskema sikkerhedsrundring uge 17																	Arbejds miljøkoordinator(B): Rine Bastiansen Kontakt nummer: 60 20 39 47			
ID Kontrollemne		U11	U13	U15	U17	U19	U21	U23	U25	U27	U29	U##	U##	U##	U##	U##	Tidsfrist	Ansvarlig	Fejl / Bemærkninger	Fotos
Generelt																				
1	Koordinering/afgrænsning af: Fællesområder, farlige aktiviteter, sikkerhedsmøder, opstartsmøder																			
Fælles områder																				
2	Indhegning af byggeplads – porte, afspærring 3. mand, drift og brugere																			
3	Alle skilte inkl. trafikskilte																			
4	Interimslukninger																			
5	Skurvogn og toilet																			
6	Forbindingskasser og andet førstehjælpsudstyr																			
7	Brandslukningsmateriel																			
8	Vand og spildevands afløb																			
9	El-fordelingstavler/byggestrøm																			
10	Belysning af alle udendørs og indendørs færdselsarealer, skurby og opslagspladser, trapper, stilladser samt flugtvejs- og orienteringslys																			
11	Affaldscontainere, -affaldshåndtering og affaldssortering																	ALLE	OBS på sortering Træ, jern og pap skal IKKE i blandet	
Færdselsforhold, trafik, materialepladser og vejrligsforanstaltninger																				
12	Byggepladsens udendørs færdselsarealer, adskillelse gående og kørende samt bruger/drift trafik, snerydning og glatførebekæmpelse, køreplader, afvanding og dræning, flugtveje, brandveje og redningsveje																			
13	Indendørs færdselsarealer, trapper, kabler og ledninger generelt på adgangsveje, flugtveje																	AB-Elco	Kabler ligger på gulv foran trappe. Generelt ligger lys og kabler på gulv, dette skal op at hænge på væg eller lign.	
14	Materialepladser, blandepladser og teltværksteder, forsvarlig og hensigtsmæssig opstilling af materialer																			
15	Støvbekæmpelse udendørs																			
16	Oprydning og renholdelse i indendørs færdselsarealer/egne arbejdsområder																		OBS på at rydde op efter sig hver uge!	
17	Huller i terræn, dæk og lign.																			
18	Trafikforhold																			
19	Parkering, p-plads																			
20	Vejrligsforanstaltninger, afdækning og ventilation/udsugning																			
Byggepladsens sikkerhedsforanstaltninger og tekniske foranstaltninger																				
21	Sikring mod tab af materialer på andre																			
22	Arbejde på dæk m.m. over 2 m, Generelle rækværker, placering af rækværker																	ALLE	Værn monteres ved elevator-hul - RYK-KES Værn retableres når man er færdig med det man skal!	
23	Facadestilladser, stilladsplatforme, trappetårne, herunder rækværker, sikring mod nedstyrtende genstande, grønne skilte, sikker opstilling m.v. afmærkning 2 meter inde																		– Afspærring SKAL genetableres efter end arbejde!	
24	Materiale- og personhejs																			
25	Sluser og passager	IR	IR	IR	IR															



Kontrolskema sikkerhedsrundring uge 17																	Arbejds miljøkoordinator(B): Rine Bastiansen Kontakt nummer: 60 20 39 47			
ID Kontrolerne		U11	U13	U15	U17	U19	U21	U23	U25	U27	U29	U##	U##	U##	U##	U##	Tidsfrist	Ansvarlig	Fejl / Bemærkninger	Fotos
Farlige aktiviteter																				
26	Kranarbejder, lifte/teleskoplæsser																			
27	Jord- og kloakarbejder																			
28	Ledningsomlægninger, afbrydelser																			
29	Montage af tunge konstruktioner, betonelementer, stål-, glas- og trækonstruktioner																			
30	Arbejde med farlige stoffer og miljøsanering PB, PCB, KP, asbest, skimmel og forurenet jord	IR	IR	IR	IR															
31	Personlig faldsikring																			
32	Arbejde på stiger																			
33	Montage af elevatorer	IR	IR	IR	IR															
34	Nedrivning	IR	IR	IR	IR															
Generelle arbejdsmiljøforhold																				
35	Støj																			
36	Vibrationer																			
37	Svejsning, slibning o.a. varmt arbejde																		VIGTIGT! Inden varmt arbejde påbegyndes, så skal der foreligge en udfyldt Varmt-arbejde blanket.	
38	Ergonomiske påvirkninger og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger																			
39	Transport, håndtering og montage af tunge bygningsdele m.fl. foretages med tekniske hjælpemidler																			
40	Arbejde der medfører påvirkninger eller gener fra støv, gasser, lugte og lignende risici																			
41	Arbejde under uhygiejniske forhold, efterladenskaber fra fugle og dyr, kloakker, smittefarer	IR	IR	IR	IR															
42	Hensyn til naboer og brugere																			
43	Personlige værnemidler																			
44	APV udarbejdet og følges																	ALLE	VIGTIGT! Der skal foreligge en udfyldt APV inden arbejdets begyndelse. Har alle på pladsen adgang til APV i skurvogn eller digitalt?	
45	Forebyggelsesprincipper og sikkerhedsmæssige aftaler overholdes. Samt generelle arbejdsbetingelser og arbejdsmiljøforpligtigelser for entreprenører overholdes																		Der er hjælp på bud, sikkerhedsfodtøj og synlighedstøj (klasse 2)	
46	Andet																			
Byggepladsens sikkerhedsmønster																				

Rød 1, gul 2, grønne 39 og IR 5 → smiley 😊 – uge 17.

Kontakt arbejdsmiljøkoordinator, hvis tingene ikke er i orden på byggepladsen, eller ved arbejdsmiljøspørgsmål.